

## Bordeaux : en Kwh par m<sup>2</sup> cumulés sur le mois

	jan	fév	mars	avr	mai	juin	juil	août	sep	oct	nov	déc
10°	45	63	103	151	185	200	212	170	133	89	51	39
20°	51	69	109	155	184	197	210	169	139	97	57	44
30°	55	73	111	154	180	189	203	168	142	102	61	48
40°	58	75	112	151	171	178	192	162	141	105	64	51
50°	59	75	110	144	159	163	177	153	137	105	66	53
55°	59	75	108	139	152	155	168	147	128	103	66	53
60°	59	74	105	134	144	146	158	140	130	104	65	53

Chauffage	été
01-02-03-11-12	Juil-août
198	382
221	379
237	371
248	354
253	330
253	315
251	298

Besoin ECS et CH  
par panneau  
si 13,5 m<sup>2</sup> de panneaux

2640	2249	1873	1414	899	95	95	95	95	1199	1956	2546
196	167	139	105	67	7	7	7	7	89	145	189

15156

