


IB, IC, ID, ... carte interface M3. De 01 à 05 relais de sortie M3 De X0 à X6... vers carte multiplexée 8 voies

- Sonde PT1000
- Sonde régulation chaudière (existant)
- Circulateur ou Vanne cdé par chaudière (existant)
- Circulateur cdé par M3 ou chaudière
- Circulateur ou vanne cdé par M3

B2 T° Chaudière B1 T° Ext B3 T° ECS  
 B4 T° d'ambiance B6 Départ chauffage

2x3 panneaux (13 m2) montage Tickelman



Poêle bouilleur

Ballon 1000L

ECS 150L

Régu chaudière

