

Pertes de charge totales (J + Z) pour le circuit étudié en définissant le rapport J/Z.																		
	Litres/heure		Valeur en mmCE		<input type="checkbox"/> Eau glycolée (MPG)	Concentration (%)	10											
Tronçon du circuit	Description du tronçon	Litres/Heure	Litres/minute Nourrisse	Longueur du tronçon Départ + Retour	D intérieur en mm	Nature du tube	T° de départ du fluide	Delta T Départ/Retour	Vitesse en m/s	Régime	J en mmCE/m	J en mmCE	% J	% Z	Rapport J/Z	Z en mmCE/m	Z en mmCE	Pertes Totale J + Z du tronçon en mmCE
1	Echangeur à plaque Daikin	1950	32,50	30	25	Cuivre	27	3	1,1035	Turbulent	58,12	1743,61						1743,61
2	Chambre 1	105	1,75	102	13	PER		3	0,2197	Turbulent	8,09	825,49						825,49
3	Chambre 2	120	2,00	84	13	PER		3	0,2511	Turbulent	10,16	853,29						853,29
4	SDB	135	2,25	50	13	PER		3	0,2825	Turbulent	12,42	621,04						621,04
5	Salon 1	120	2,00	91	13	PER		3	0,2511	Turbulent	10,16	924,40						924,40
6	Salon 2	120	2,00	76	13	PER		3	0,2511	Turbulent	10,16	772,03						772,03
7	Cuisine 1	105	1,75	90	13	PER		3	0,2197	Turbulent	8,09	728,38						728,38
8	Cuisine 2	120	2,00	97	13	PER		3	0,2511	Turbulent	10,16	985,35						985,35
9	Buanderie	120	2,00	94	13	PER		3	0,2511	Turbulent	10,16	951,49						951,49
10																		
11	Chambre 3 R+1 1	90	1,50	115	13	PER		3	0,1883	Transitoire	5,14	589,41						589,41
12	Chambre 3 R+1 2	90	1,50	115	13	PER		3	0,1883	Transitoire	5,14	589,41						589,41
13	Chambre 4 R+1 1	90	1,50	90	13	PER		3	0,1883	Transitoire	5,14	460,91						460,91
14	Chambre 4 R+1 2	140	2,33	90	13	PER		3	0,2930	Turbulent	13,22	1185,20						1185,20
15	Chambre 5 R+1 1	105	1,75	111	13	PER		3	0,2197	Turbulent	8,09	895,63						895,63
16	Chambre 5 R+1 2	96	1,60	111	13	PER		3	0,2009	Transitoire	6,27	693,47						693,47
17	SDB 2	140	2,33	80	13	PER		3	0,2930	Turbulent	13,22	1057,43						1057,43
18	Grenier	105	1,75	93	13	PER		3	0,2197	Turbulent	8,09	749,96						749,96
19	Grenier	144	2,40	93	13	PER		3	0,3014	Turbulent	13,87	1285,36						1285,36
20																		
21																		
		Total		Total				Moyenne	Moyenne		Moyenne	Total	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Total	Total
		3895,00	64,92	1609,00				3,00	0,29		11,98	15911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15911,85