
2 Séries de 3 capteurs GM TINOX 2510 intégrés en toiture



MAISON BBC A GROISY 74
Version 1 du 10 Décembre 2010

TOITURE

Ballon ECS 200 litres
T° ECS HAUT
Appoint élec
T° ECS BAS
Réservoir DRAIN BACK
T° Sortie Panneaux
V1
AUTOMATE PROGRAMABLE
T° Sortie echangeur VMC
T° Air distribution
Air depuis VMC double flux
Batterie eau chaude
Air réchauffé vers distrubution

ETAGE

Vers égouts
Groupe de sécurité
V3
Registre eau
T° ENTRÉE /SORTIE REGISTRE
Cheminée
Plancher chauffant 80 m2
T° Plancher
T° Ambiante
T° sortie Plancher
T° entrée Plancher

RDC

MARCHE FORCÉE CIECULATEUR
V2
V4
V5
Vase d'expansion
Vers boucle de decharge échangeur piscine
T° SSC HAUT
Préchauffage ECS
Appoint élec
T° SSC BAS

SOUS SOL

ARRIVÉE EAU DE VILLE
Ballon chauffage 1000/200 litres

Vanne
Vanne 3 voies
Clapet anti retour
Circulateur
Sonde T°

Merci Guy Delsol et son "bazar solaire" pour l'inspiration.
Merci également à tous les pionners de l'Apper.