



NOTES :

- vanne 2 est manuelle, mode été
- Sonde dans le ECS de 100l et 200l, si $> 50^\circ$ pour un ou l'autre bascule solaire et bouilleur sur le chauffage (vannes 1 et 3)
- Si ECS de 200l $> 50^\circ$ ferme vanne 2 vers le ballon de ECS 100l
- Circulateur 2 marche sur un thermostat d'ambiance programmable
- Possibilité de programmer mode solaire chauffage unique pour des absence
- Mode hiver, si $S4 < 10^\circ$ C2 ne se mets pas en marche
- une vanne manuelle est placée à chaque entrée et sortie des ballons
- Reguler : Millenium 3 CD 20, 12 entrées, 8 sorties